Протокол
выполнения исследований питьевой воды ООО «Водоочистная станция-3» с поверхностного природного источника за 2017 год

Показатели	Ед изм.	Вода до сети		Распределительная сеть									
		ПДК	Питьевая	СПОШ №5	Детская поликлиника	Микрорайон Зеленый,26	Стоматология	Приют Солнечный	Терапия	Тубдиспансер	д/сад №11	Лицей	Ленина 163
Запах	балл	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привкус	балл	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мутность	ЕМФ	2,6	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Цветность	град	20	1415,2	9,5	12	19	12	14,5	10	8,4	13,5	10	10
pH	Ед.pH	6-9	7,1	7,5	7,2	7,3	7,2	7,4	7,3	7,3	7,3	7,2	7,2
Углекислота	мг/дм³	-	4,83										
Щелочность	мг/дм³	-	0,30										
ПГМГ-ГХ	мг/дм³	0,1	0,046										
Жесткость	град. Жестк.	7,0	0,91										
Нитраты	мг/дм³	45	0,53										
Нитриты	мг/дм³	3,0	<0,003										
Аммоний	мг/дм³	2,0	0,36										
Железо общее	мг/дм³	0,3	0,081	0,20	0,26	0,65	0,54	0,34	0,37	0,44	0,42	0,16	0,19
Хлориды	мг/дм³	350	0,53										
Сульфаты	мг/дм³	500	21										
Окисляемость	мг/дм³	5,0	2,3										
СПАВ	мг/дм³	0,5	<0,015										
Алюминий	мг/дм³	0,5	0,09	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04
Молибден	мг/дм³	0,25	0,0032										
Сухой остаток	мг/дм³	1000	62										
Фосфаты	мг/дм³	3,5	<0,01										
Цинк	мг/дм³	5,0	<0,0005										
Кадмий	мг/дм³	0,001	<0,0001										
Свинец	мг/дм³	0,03	<0,0001										
Медь	мг/дм³	1,0	<0,00005										
Ртуть	мг/дм³	0,0005	<0,00005										
Мышьяк	мг/дм³	0,05	<0,01										
Марганец	мг/дм³	0,1	<0,0025										
Нефтепродукты	мг/дм³	0,1	<0,02										
Фенол	мг/дм³	0,25	<0,002										
ТКБ	КОЕ в 100 мл	отсутствие	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОКБ	КОЕ в 100 мл	отсутствие	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОМЧ	КОЕ в1мл	Не более 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Колифаги	БОЕ в 100 мл	отсутствие	0										
Клостридии	Спор в 20 мл	отсутствие	0										