

Показатели лабораторных испытаний питьевой воды, подаваемой в централизованную сеть январь-ноябрь 2016год

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	Санитарно-гигиенический норматив	ООО «ВОС 3»	Распределительная сеть
1.	Запах	балл	2	0	0
2	Вкус	балл	2	0	0
3	Мутность	ЕМФ	2,6	<0,02-0,65	< 0,02-6,4
4	Цветность	градус	20	7-23	6,5-39
5	pH	-	6,5-8,5	6,5-8,2	6,6-7,9
6	ПГМГ-ГХ	мг/дм ³	0,1	<0,05-0,1	*
7	Жесткость	°Ж	7,0	0,4	*
8	Растворенный кислород	мг/дм ³	15,0	11,8	*
9	Нитраты	мг/дм ³	45	0,55	*
10	Нитриты	мг/дм ³	3,0	<0,003	*
11	Аммиак	мг/дм ³	2,0	0,1	*
12	Железо общее	мг/дм ³	0,3	0,13	0,14-2,4
13	Хлориды	мг/дм ³	350	0,5	*
14	Сульфаты	мг/дм ³	500	0,93	*
15	Окисляемость перманганатная	мгО/дм ³	5,0	2,9	*
16	СПАВ	мг/дм ³	0,5	0,102	*
17	Алюминий	мг/дм ³	0,5	0,04-0,3	<0,04 – 0,16
18	Молибден	мг/дм ³	0,25	<0,01	*
19	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	54	*
20	Фосфаты	мг/дм ³	3,5	<0,01	*
21	Цинк	мг/дм ³	5,0	0,0048	*
22	Кадмий	мг/дм ³	0,001	<0,0001	*
23	Свинец	мг/дм ³	0,03	0,00048	*
24	Медь	мг/дм ³	1,0	0,00071	*
25	Ртуть	мг/дм ³	0,0005	< 0,00005	*
26	Мышьяк	мг/дм ³	0,05	<0,01	*
27	Марганец	мг/дм ³	0,1	<0,01	*
28	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	<0,02	*
29	Фенол	мг/дм ³	0,25	<0,002	*
30	ТКБ	КОЕ в 100мл	отсутствие	отсутствие	0
31	ОКБ	КОЕ в 100мл	отсутствие	отсутствие	0
32	ОМЧ	КОЕ в 1мл	Не более 50	0	0
33	Колифаги	БОЕ в 100мл	отсутствие	отсутствие	*
34	Клостридии	Спор в 20 мл	отсутствие	отсутствие	*

Примечание: * - исследования данного показателя не предусмотрено программой производственного контроля качества питьевой воды.